

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ JCP00003678-A /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ /2023/ जांजगीर-चाम्पा

दिनांक : 26/06/2023


प्रमाणित किया जाता है कि श्री PRAKASH CHAND AGRAWAL के परिसर SANSKAR PUBLIC SCHOOL- BARADWAR ROAD, HARETHI, SAKTI DIST-SAKTI (C.G) में स्थित SANSKAR PUBLIC SCHOOL का इस विभाग द्वारा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र", पत्र क्रमांक- JCP00003678 दिनांक 10/01/2022 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दीपांकु र सामुएल नाथ द्वारा श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल की उपस्थिति में दिनांक 22/06/2023 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से SANSKAR PUBLIC SCHOOL में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः PRAKASH CHAND AGRAWAL की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर उपयुक्त वाटर टैंक को पंप से जोड़ने की शर्त पर एन.ओ.सी प्रदान की जाती है। यदि निरीक्षण टीम के इस निर्देश का पालन, पत्र जारी दिनांक के तीन माह के भीतर नहीं किया गया तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।



जारी दिनांक : 26/06/2023


निदेशक
ट्रेनिंग और आपदा
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

FIRE SAFETY CERTIFICATENo. 506Dated: 18/01/2024

Certified that the **SANSKAR PUBLIC SCHOOL** (name of the building or premises) at **HARETHI, BARADWAR ROAD, SAKTI, DIST-SAKTI, CHHATTISGARH** (address) comprised of **Nil** basement(s) and **Ground Plus 02 Floors and Ground Plus 03 Floors in another Building (Block-A)** owned/occupied by **SANSKAR PUBLIC SCHOOL** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 18/01/2024 (date of inspection) in the presence of **Mr. PRAKASH CHAND AGRAWAL, SAKTI** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes **NURSERY to XII** With effect from 18/01/2024 for a period of 01 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. All fire safety equipment/systems, Exit doors should be obstructed and kept in good Condition at all times. Management will be responsible for any lapses.
2. If the building is expanded and other work is done after the issue of fire safety certificate, then the letter will be considered as cancelled.
3. All the staff should be trained in operating the fire fighting system/equipment and a record should be maintained by conducting mock drills in case of disaster regularly.
4. Building by Large should be strictly followed in using the basement.

Issued on 18/01/2024 (date of issue) at Sakti (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: [Signature]

Name: Shaylesh

Designation: Sub. Engr

Name & Address of Department/ Office: Sakti

To

SANSKAR PUBLIC SCHOOL
HARETHI, BARADWAR ROAD, SAKTI
DIST-SAKTI, CHHATTISGARH
 (Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

 (reasons to be recorded).
 (Name and designation of the authorized signatory)